

List opatření

Název opatření:	Velvary - rekonstrukce kanalizace (DVL100056)	ID	DVL207018
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, CHSK, NL, Pcelk., Ncelk., N-NH4	Dílčí povodí	DVL

Vazba na územní jednotky:

Kód katastru	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru
779962	Velvary	Velvary	DVL_0810
Kraj:	Středočeský	ORP:	Slaný

Seznam vypouštění dotčených opatření:

ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
120212	SčV Kladno Velvary ČOV	Bakovský potok	9,0	-752387	-1019558

Popis opatření

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci staré části stávající kanalizační sítě. Systém kanalizace je vyhovující pro odvedení odpadních vod z výše uvedené obce. Předpokládá se dostavba kanalizace v dosud neodkanalizovaných částech obce v celkové délce 10,8 km. Počet nově připojených obyvatel se odhaduje na 660 EO. Kapacitní parametry čistírny odpadních vod vyhovují produkci odpadních vod z výše uvedeného města. V rámci rekonstrukce a dostavby kanalizace je nezbytné osadit vyústě kanalizačního potrubí do Bakovského potoka zpětnými klapkami (případně uzávěřů, tak aby bylo v případě povodňového stavu na Bakovském potoce zamezeno zpětnému vzduť do kanalizační sítě.

Parametry:

Počet nově připojených EO:	660	Navrhovaná kapacita ČOV:	
Investiční náklady:	41 900 000	Způsob financování:	dotace + kofinancování
Stav přípravy:	neuvedeno	Fondy EU:	strukturální
Předp. datum dokončení opatření:	po roce 2015	Provozovatel:	Středočeské vodárny a.s.
Nositel opatření:	vlastník infrastruktury		
Poznámka			